

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0389**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: TAPPVATTEN
Komposit-rör för tappvatten

BBR 6:61
BSAB: PN

LK UNIVERSALRÖR TYP A**Innehavare**

LK Lagerstedt & Krantz AB, Box 9113, 200 39 Malmö.
Tel 040-21 00 20, fax 040-21 33 06

Produkt

Kompositrör (PE-Xc/AL/PE-HD) bestående av tre lager, ett inre av PEX, ett av aluminium samt ett yttre skikt av PE-HD. Rörets syrediffusionsspärr (DIN 4726) utgörs av aluminiumskiktet.

Sammanfogning med koppling (LK PRESSPEX) sker med specialverktyg.

Röret finns i följande dimensioner (utvändig diameter x godstjocklek i mm):

A16 (16x2,0) A20 (20 x 2,0) A25 (25x3,0) A32 (32x3,0) A40 (40x3,5) och A50 (50x4,0)

Avsedd användning

Rör för varmt och kallt vatten samt värme- och kylvatteninstallationer inom byggnader.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets hyggeregler (BBR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Tappvatten Allmänt	6:611
Material, utförande m.m.	6:615

Godkännandet gäller för kontinuerlig varmvattentemperatur ej överstigande 70° C vid högsta drifttryck 1 MPa. Kan kortvarigt utsättas för vatten med temperaturer ej överstigande 95° C.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. Beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning


Giltighetstid

Beslutsdatum 2002 12 18 Dnr 964/02. Typgodkännandet gäller t o m 2007 08 28.

Detta typgodkännande ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2002 08 29. Dnr 531/01
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB


Eilert Westerberg

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2002 08 19
Bilaga 2	Produktmärkning	2002 08 19
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2002 08 19
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2002 12 16



SWEDCERT

