C E R T I F I K A T

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0305

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: TAPPVATTEN **BBR 6:61**
Kopplingar för pex- och flerlagerrör **BSAB: PN**

LK PRESSPEX

Innehavare
LK Lagerstedt & Krantz AB, Box 9113, 200 39 Malmö.
Tel 040-21 00 20, fax 040-21 33 06

Produkt
Presskopplingar av avzinkningshärdig mässingslegering för LK Universalrör typ A och typ X samt PEM-rör PN10. Kopplingarna fixeras med ett speciellt pressverktyg. Sortimentet omfattar kopplingar för rördimensionerna A16(16x2,0), A20(20x2,0), A25(25x2,5), A32(32x3,0), A40(40x3,5), A50(50x4,0) samt X16(16x2,2), X20(20x2,8) och X25(25x3,5).

Avsedd användning
Kopplingar för LK Universalrör typ A och typ X för användning i tappvatten-, värme- och kylinstallationer samt PEM-rör för tappvatteninstallationer. Dolt montage omfattar endast kopplingar för LK rör typ A och typ X.

Godkännande
Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Tappvatten	6:611
Material, utförande m.m.	6:615

Godkännandet gäller för vattentemperatur ej överstigande 95° C vid högsta drifttryck 1 MPa.
För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§ Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
1. Beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning

Giltighetstid
Beslutsdatum 2006 05 19. Dnr 122/06. Typgodkännandet gäller t o m 2011 03 14.
Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006 03 15, Dnr 055/06.
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.
Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2006 05 17.
Bilaga 2	Produktmärkning	2002 08 19.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2001 01 12.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2006 05 17.

Bertil Wolgast
VD

Hans Olsson
Tekniskt ansvarig

CERTIFICATION BOARD SWEDCERT

SWEDCERT

SWEDAC ACKREDITERING 1355 BVL

SWEDCERT AB, Campus Gräsvik 1, S-371 75 Karlskrona, Tel +46 (0)455 305600, Fax +46 (0)455 10436