

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0448/98

med föreskrifter om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD: TAPPVATTEN**  
**Avstängnings- och reglerventiler**  
**avstängningsventiler, manuella**


**BSAB PS (U4)**

## TIEMME MINIKULVENTIL DZR

Innehavare	Tiemme Raccorderie S.p.A, Via Cavallera 6/A, I-25045 Castegnato Brescia, Italien, tel + 39 - 30 214 01 58, fax + 39 - 30 214 01 80.
Produkt	Avstängningsventiler av kulkiktyp för varmt och kallt tappvatten, tillverkade av avzinkningshårdig mässingslegering. Kulventilerna tillverkas i dimensionerna G 1/2" och G 3/8" samt med typgodkända klämringsskopplingar (typgodkännandebevis 1410/96) för anslutning mot kopparrör D <sub>y</sub> 10-15 mm.
Avsedd användning	Avstängningsventil för kallt och varmt tappvatten.
Handelsnamn	TM DZR. Art.nr 2900CZ, 2901CZ, 2940CZ och 2942CZ.
Godkännande	Ovannämnda produkter godkänns enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis. Produkterna uppfyller därmed kraven i 2 § 3 BVL.  Tappvatten, allmänt 6:611, 1:a och 3:e stycket Material, utförande m.m. 6:615, 1:a meningen och 3:e stycket
Tillhörande handlingar	Tiemme produktkatalog, daterad 4/99.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1999-11-18, Sagsnr 270-9-0815.
Tillverkare	Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställen: Tiemme Raccorderie S.p.A., Italien.

1999-11-18

**Tg-bevis nr 0448/98**

Märkning	Ventilhuset är märkt med:TM, CR och dimension.  Förpackning är märkt med: Tillverkarens namn och tillverkningsort Boverkets inregistrerade varumärke (  ) SITAC:s ackrediteringsnummer (SITAC 1422) Produktens typbeteckning Typgodkännandebevisets nummer (0448/98) Besiktningsorgan ( <i>namn eller inregistrera tvarumärke</i> )
Bedömnings- underlag	Rapport nr 99E1 3328 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB. Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad 1999-09-20.
Kommentarer	Vid leverans till byggarbetsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran i enlighet med 16§ i Boverkets Författningssamling, BFS 1995:6, TYP 1.  Ventilerna är godkända i enlighet med Produktregler nr 13 "Produktregler for Avstengningsventiler", daterad Oktober 1989.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2004-11-18.

  
Tor Bakke  
Jan Sernelin

COPY corresponding the original