

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0796**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: BRANDSKYDD

Genomföringar i vägg och bjälklag
Rör genomföringar

BBR

5

BSAB:

ZSC, PPC

**Enkel Brandtätningssystem
GENOMFÖRING LK PAL och LK PEX UNIVERSALRÖR****Innehavare**LK Lagerstedt & Krantz AB, Box 9113, SE-200 39 MALMÖ,
Tel +46 40-21 00 20, fax +46 40-21 33 06.**Produkt**Enkel brandtätning med betongmassa för genomföringar av plaströr typ: LK PAL Universalrör och LK PEX
Universalrör med eller utan tomrör av HD-polyeten, max ytterdiameter 54 mm.

Brandteknisk klass upp till EI 120.

Genomföringarnas utförande och övriga förutsättningar framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Brandtätning av rör genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel i brandteknisk klass EI 60-EI 120.

Genomföringar i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material typ betong, lättbetong, tegel.

Godkännande

Produkterna godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Brandteknisk klass upp till EI 120 *	5:221
Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller	5:6

* Brandteknisk klass upp till EI 120 enligt tillhörande handlingar

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand

Giltighetstid


Beslutsdatum 2007 09 28. Dnr 281/07. Typgodkännandet gäller t o m 2012 09 28.


Godkännandet förutsätter att produkterna LK PAL och LK PEX Universalrör är typgodkända och
tillverkningskontrollerade, och att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till bygplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, Typ 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2007 09 28
Bilaga 2	Produktmärkning	2007 09 28
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2007 09 28
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2007 09 28


Bertil Wolgast
VD


Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig
**SWEDCERT**